

Република Србија

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Одсек за урбанизам

Број предмета: ROP-CAJ-12768-LOC-1/2019

Заводни број: 353-113/2019-03

21.5.2019. године

Чајетина, Александра Карађорђевића број 28

Општинска управа Чајетина - Одсек за урбанизам, поступајући по захтеву [REDACTED]

, који је поднет

од стране пуномоћника [REDACTED]

[REDACTED], за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, на катастарској парцели број 4578/255 у КО Чајетина на основу члана 8 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 – испр., 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019 – у даљем тексту Закон) и члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017 – у даљем тексту Правилник) доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев

[REDACTED], који је поднет од стране пуномоћника [REDACTED]

[REDACTED], број 353-114/2019-03 од 16.5.2019. године за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, на катастарској парцели број 4578/255 у КО Чајетина, као НЕПОТПУН.

Образложење

Општинској управи Чајетина, поднет је захтев од стране [REDACTED]

[REDACTED] који је поднет од стране пуномоћника [REDACTED]

[REDACTED], за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, на катастарској парцели број 4578/255 у КО Чајетина.

Решавајући по захтеву именованог утврђено је да достављено Идејно решење (у даљем тексту ИДР) није у складу са чланом 15, став 1 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016) односно да ИДР не поседује све податке који су потребни како би се утврдила усклађеност са „Планом генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – I фаза ("Службени лист општине Чајетина", број 2/2012, 4/2016, 2/2017-испр., 4/2017-испр., 8/2017-испр. и 14/2018-испр.; - у даљем тексту План) односно да:

- Недостаје карактеристичан пресек кроз бацу на крову (или искотирати на постојећим прилозима где је баца приказана) како би се утврдило да ли је испоштовано планско правило *да је максимална висина од коте пода етаже до преломне линије баце 3,0 м.*

- Недостају потребне коте степеништа и нагиби рампи како би се тврдило да ли су приликом пројектовања примењена правила из Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта, којима се осигурува несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). Степениште, рампе, као и остале просторе за кретање, треба прилагодити на начин да се омогући несметано кретање особа са инвалидитетом, деце и старијих особа, пошто је Планом прописано да се приликом пројектовања стамбених објекта са десет и више станови обавезно примењују технички стандарди и урбанистичко-технички услови који су прописани горенаведеним правилником.

Такође, ИДР одступа од Плана у погледу спратности, у делу који се односи на тавански простор. Према Плану таван је приступачни део објекта који се налази непосредно испод косог, односно заобљеног крова без надзida, који се не користи - нема намену, а у приложеном ИДРу је плоча на етажи тавана продужена у односу на остале етаже па се добија простор којим се омогућава формирање надзida.

Према наведеном, а сагласно члану 8. Правилника и члану 53а. Закона одлучено је као у диспозитиву закључка.

Сагласно члану 8. став 6. истог Правилника, донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Чајетина, не поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана пријема истог. Приговор се предаје овом органу непосредно или препоручено поштом, уз плаћање административне таксе од 440,00 динара, на жиро рачун број 840-742251843-73, у корист Буџета општине Чајетина, модел 97, позив на број 90-035 - Тарифни број 4. Одлуке о локалним административним таксама број 02-75/2016-01 („Сл. лист општине Чајетина“ број 7/16).

Обрађивач

Љиљана Вирић, дипл.инж.арх.

Руководилац Одсека

Светлана Јовановић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК

Општинске управе

Вељко Радуловић